

Nawiązując do zapytań dla zadania „Budowa oczyszczalni ścieków na terenie gospodarstwa w Stasinie na terenie działki nr 47/59 poniżej wyjaśniam

Pytanie 1)

Czy Zamawiający, mając na uwadze zasady uczciwej konkurencji, efektywności kosztowej oraz ochrony środowiska, dopuszcza zaoferowanie technologii opartej na obrotowym złożem biologicznym (tarczowym) jako równoważnej lub alternatywnej dla technologii osadu czynnego?

Odpowiedź.

Tak.

Pytanie 2)

W celu jednoznacznego i prawidłowego doboru urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków o przepustowości 100 RLM, prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania obiektu dla następujących parametrów granicznych:

- Maksymalny dobowy przepływ ścieków: $Q_{dmax} - 15 \text{ m}^3/\text{d}$
- Maksymalny dobowy ładunek zanieczyszczeń organicznych: 6 kg BZT5/d

Jeśli Zamawiający zakłada inne parametry wejściowe, prosimy o ich jednoznaczne podanie bilansu doboru oraz podanie źródła ścieków.

Odpowiedź.

Tak. Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania obiektu dla następujących parametrów granicznych: $Q_{dmax} - 15 \text{ m}^3/\text{d}$ oraz Maksymalny dobowy ładunek zanieczyszczeń organicznych: 6 kg BZT5/d

Pytanie 3)

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie oraz doprecyzowanie pełnego zakresu rzeczowego zamówienia. Czy Zamawiający dysponuje i udostępni Wykonawcom szczegółowy przedmiar robót(lub program funkcjonalno-użytkowy, jeśli zamówienie jest w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”)? Jednocześnie prosimy o jednoznaczne wskazanie, jakie elementy towarzyszące – poza samą technologią oczyszczalni ścieków – wchodzi w skład zakresu inwestycji. W szczególności prosimy o informację, czy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania: - Dróg dojazdowych, placów manewrowych i chodników (jeśli tak, w jakiej technologii i o jakiej powierzchni)? - Ogrodzenia terenu inwestycji (wraz z bramą wjazdową i furtką)? - Systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) lub/oraz systemu alarmowego? - Pompowni ścieków surowych / pompowni kosztowej (wraz z mechanicznym podczyszczaniem)? - Innych specyficznych obiektów budowlanych lub instalacji towarzyszących?

Odpowiedź.

Zamawiający nie dysponuje przedmiarem.

Zakres dostaw i prac został sprecyzowany w punkcie IV SIWZ.

Pytanie 4)

Proszę o informację czy w specyfikacji warunków zamówienia jest błąd w zakresie ilości przyznawanych punktów w kryterium "doświadczenie"?

2 roboty -10 pkt.


3 lub więcej-10 pkt.

Odpowiedź.

Kryterium, doświadczenie powinno być.

- 0 pkt - 1 robota porównywalna co do rodzaju i wartości z robotą stanowiącą przedmiot zamówienia,
- 5 pkt - 2 roboty porównywalne co do rodzaju i wartości z robotą stanowiącą przedmiot zamówienia,
- 10 pkt - 3 lub więcej roboty porównywalne co do rodzaju i wartości z robotą stanowiącą przedmiot zamówienia,

A. Budziński

WICEPREZES ZARZĄDU

Adrian Tumidański

OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ
"Przerzeczyn Zdrój" Spółka z o.o.
Gilów 120A, 58-230 Niemcza (1)
tel./fax 74 837 50 61, 837 52 81
NIP 882-10-06-025 • Regon 890281343